

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „HOREA”
AL JUDEȚULUI MUREȘ
Inspecția de Prevenire

NESECRET
Nr. 2855832
din 07.07.2023
Exemplar nr.1



Către,

*Dna. Gomotârceanu Adriana Maria
cu domiciliul în mun. Târgu Mureș, str. Bethlen Garbor, nr. 3-5, județul Mureș*

La adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș, cu numărul 2855832 din 14.06.2022, cu privire la necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru „**Întocmire plan urbanistic zonal – extindere imobil – centru medical**”, propus a fi amplasat în mun. Sighișoara, str. Morii, nr. 28, pe imobilul identificat prin 51501/Sighișoara, județul Mureș, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor *O.M.A.I nr. 129/2016* pentru aprobarea *Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu*, pentru *amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice*, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, *în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.*

Prin urmare, pentru „**Întocmire plan urbanistic zonal – extindere imobil – centru medical**”, propus a fi amplasat în mun. Sighișoara, str. Morii, nr. 28, pe imobilul identificat prin 51501/Sighișoara, județul Mureș, **în condițiile în care SUNT asigurate posibilitățile de acces la drumurile publice, este asigurat accesul pentru intervenție în caz de incendiu și nu există restricții**


de construire, nu este obligatorie obținerea avizului de amplasare în parcelă sau de acces la drumurile publice.

În vederea emiterii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră documentația depusă va fi completată cu profilul transversal al aleii carosabile din interiorul amplasamentului, în situația în care se dorește ca accesul la extindere să se realizeze prin aleea interioară existentă.

Cu această ocazie vă amintim și că:

- În conformitate cu prevederile art. 25 alin. 1 din HGR 525/96 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în conformitate cu prevederilor articolului 4.7.3 din H.G.R. nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:
 - cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;
 - cu două benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
- În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.
- Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.



NESECRET

2/2

Adresa : Str. Horea, nr. 28, municipiul Tg.Mureș, județul Mureș
Tel: 0265269661 / Fax: 0265269660
Email: dispecerat@isumures.ro;